

TONTTIVESIJOHDON ASENTAMINEN TONTIN ALUEELLA

Kiinteistön vesi- ja viemäritöistä vastaava henkilö tai ko. henkilön valvonnassa oleva riittävän ammattitaidon omaava henkilö saa asentaa tonttivesijohdon tontin alueella ja liittää tontin rajalla valmiina olevan alkuosan sulkuventtiiliin. Vesimittarin asennuksen suorittaa kuitenkin aina HS-Vesi. ***Veden käyttö ilman vesimittaria on ehdottomasti kielletty.***

Asennettavan tonttivesijohdon tulee olla PE-muovia ja sen pitää olla juomavesikäyttöön tarkoitettua paineputkea, jonka paineluokka on vähintään PN10. Lisäksi käytettävän putken on oltava Nordic Poly Mark –sertifioitua. Asennuksessa on noudatettava Suomen rakentamismääräyskokoelma D1:n (Kiinteistöjen vesi- ja viemärlaitteistot, määräykset ja ohjeet), Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT02:n, InfraRYL 2006:n, kaupungin / kunnan rakennusvalvonnan sekä HS-Veden antamia määräyksiä ja ohjeita. HS-Veden ohjeita löytyy internetistä osoitteesta www.hsvesi.fi.

Mikäli liitostöissä tai tontin rajalla olevissa alkuosissa on jotain kysyttävää tai korjattavaa, tulee kiinteistön vesi- ja viemäritöistä vastaavan henkilön ottaa viipymättä yhteyttä HS-Veteen ja kysyä ohjeita jatkotoimenpiteitä varten.

Kiinteistön vesi- ja viemäritöistä vastaava henkilö vahvistaa allekirjoituksellaan, että asennus- ja liitostyö on tehty näitä ohjeita ja määräyksiä noudattaen ja ottaa samalla itselleen vastuun tehdystä työstä ja käytetyistä materiaaleista.

Tämä lomake on palautettava täydennettynä ja allekirjoitettuna HS-Veteen ennen kuin kiinteistöön voi tilata vesimittarin asennusta.

Kiinteistön tarkka osoite: _____

Kiinteistön tonttivesijohto asennettiin (päivämäärä): _____

Kiinteistön tonttivesijohtona käytetty putki (koko, materiaali ja paineluokka):

Kiinteistön tonttivesijohdon asennuksen suoritti (allekirjoitus ja nimenselvennös):

Kiinteistön vesi- ja viemäritöistä vastaavan henkilön allekirjoitus ja nimenselvennös:

Lomake vastaanotettu HS-Veteen (päivämäärä): _____